




**רשות החשמל, ישיבה מס' 532 מיום 4.12.2017**

**הצעת החלטת לשימוע - הסדרה לייצור חשמל סולארי לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, באמצעות מתקנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, בהספק שאינו עולה על 50 קילו וואט**

בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ויתר סמכויותיה על פי דין, מפרסמת בזה רשות החשמל (להלן – "הרשות") להתייחסות הציבור את ההסדרה לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות מערכות פוטו-וולטאיות שאינן עולות על 50 KW, כמפורט בהחלטה שלהלן (להלן "ההסדרה"):

1. אמות מידה 175 ו-176 מבוטלות ובמקומן יבואו אמות מידה 175 ו-176 בנוסח המצורף כנספח א' להחלטה זו.
2. סעיף קטן (ב)(7) לאמת מידה 177 – מבוטל.
3. בלוח 5.6-7 יתווספו שתי שורות כדלקמן:
  - א. "תעריף למתקן עד 15 KW – 38.9 אג' לקוט"ש מוזרם לרשת";
  - ב. "תעריף למתקן מ-15 KW עד 50 KW – 33.2 אג' לקוט"ש מוזרם לרשת".
4. התעריפים שנקבעו במסגרת החלטה זו אינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר 
5. הסדרה זו תהיה בתוקף עד ליום 31.12.2020 או עד למתן התחייבויות עקרוניות של המחלק לשילוב מתקנים בהיקף של 300 MW, לפי המוקדם מביניהם.
6. התעריף בסעיף (3) יהיה תקף להתחייבות מחלק עד להספק של 100 מגהוואט. לאחר מיצוי כמות זו תבחן הרשות את גובה התעריף.

**ביאורים:**

1. הסדרה זו נקבעה בהתאם למדיניות שר האנרגיה אשר הנחתה להגדיל את הכמויות המוקצות לאנרגיה סולארית ב-1,600 MW עד שנת 2020. מתקני הגגות צפויים להוות נדבך חשוב במימוש המכסה הכוללת, משום שניתן להקים אותם בזמן מהיר יחסית, תוך השקעה מוגבלת ברשת ותוך מיצוי יעיל של משאבי הקרקע.
2. הרשות תשקול הגדלת המכסה המוקצית להסדרה זו בהמשך, בהתאם לקצב מימוש המכסות במסגרת ההסדרות הנוספות לאנרגיות מתחדשות המפורסמות על ידה - לרבות הליכים תחרותיים ואסדרת "מונה נטו".
3. בהסדרה זו עומדות לרשות הצרכן שתי חלופות לאנרגיה המיוצרת במתקן: **צריכה עצמית**  **והזרמה לרשת**  הרשות קובעת את התנאים החלים על צריכה ישירה ממתקן הייצור, והתעריפים בהם חייב הצרכן בגין הצריכה מהמתקן.

4. בגין ההזרמה לרשת זוכה הצרכן בהסדרה זו לתעריף עבור כל קוט"ש מוזרם, אשר נקבע בעת קבלת ההתחייבות העקרונית של המחלק לשילוב המתקן. תעריף זה מקובע עבור הצרכן במועד התחייבות המחלק ותקף למשך 25 שנה.